

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного  
водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС)  
за август 2025 г.**

**Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Норматив по СанПиН 1.2.3685-21</b>	<b>РЧВ</b>
1	T, <sup>0</sup> C	Не норм.	24,1±0,1
2	Запах при 20 <sup>0</sup> C	2	0
3	Запах при 60 <sup>0</sup> C	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	5,39±1,62
6	Мутность, ЕМФ	2,6	2,07±0,41
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,41±0,10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,11±0,04
9	pH, ед. pH	6,0-9,0	7,1±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	2,35±0,24
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,34± 0,02
12	Сухой остаток, мг/л	1000	84± 7,56
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,25± 0,05
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,013± 0,007
15	Нитраты, мг/л	45,0	1,89± 0,38
16	Хлориды, мг/л	350	10,14± 1,62
17	Сульфаты, мг/л	500	10,63± 2,13
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,11± 0,03
19	ОМЧ, КОЕ/1 см <sup>3</sup>	50	24,1±0,1
20	ОКБ, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	0
21	E. coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	0
22	Enterococcus faceless, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	0