Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за октябрь 2026 г.

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, ^{0}С	Не норм.	12,3±0,1
2	Запах при 20^{0}С	2	0
3	Запах при 60^{0}С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	11,97±2,39
6	Мутность, ЕМФ	2,6	2,09±0,42
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,39±0,12
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,10±0,04
9	pH, ед. pH	6,0-9,0	7,2±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	3,30±0,33
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,37±0,05
12	Сухой остаток, мг/л	1000	80±7,20
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,11±0,03
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,02±0,01
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,27±0,05
16	Хлориды, мг/л	350	11,34±1,81
17	Сульфаты, мг/л	500	5,63±1,13
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,28±0,07
19	ОМЧ, КОЕ/1 см^3	50	12,3±0,1
20	ОКБ, КОЕ/100 см^3	отсутствие	0
21	E. coli, КОЕ/100 см^3	отсутствие	0
22	Enterococcus faceless, КОЕ/100 см^3	отсутствие	0