Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС)
за сентябрь 2026 г.

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, ^{0}С	Не норм.	18,1±0,1
2	Запах при 20^{0}С	2	0
3	Запах при 60^{0}С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	7,79±2,34
6	Мутность, ЕМФ	2,6	1,52±0,30
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,37±0,11
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,09±0,03
9	pH, ед. pH	6,0-9,0	7,1±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	2,73±0,27
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,35±0,02
12	Сухой остаток, мг/л	1000	93±8,37
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,22±0,04
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,01±0,005
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,17±0,03
16	Хлориды, мг/л	350	24,03±3,84
17	Сульфаты, мг/л	500	9,38±1,88
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,27±0,06
19	ОМЧ, КОЕ/1 см^3	50	18,1±0,1
20	ОКБ, КОЕ/100 см^3	отсутствие	0
21	E. coli, КОЕ/100 см^3	отсутствие	0
22	Enterococcus faceless, КОЕ/100 см^3	отсутствие	0